

Objekt: **Ministerstvo zemědělství**

Adresa: Přerov, Wurmova 606/2

tel.: +420 724 740 082

web: [www. https://eagri.cz](https://eagri.cz)

## Základní přehled přístupnosti



### Přístupnost budovy a architektonické bariéry

Kategorie přístupnosti objektu	částečně přístupný	
<b>Přístupnost prostředí a architektonické bariéry</b>		
Vyhrazené parkovací stání (VPS)	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Přístup ke vstupu do budovy od zastávky MHD	Ano <input checked="" type="checkbox"/> (200 m)	Ne <input type="checkbox"/>
Vstup do budovy	<ul style="list-style-type: none"><li>2x dvoukřídle dveře</li><li>Plošina pro imob. osoby</li><li>Přenosná rampa pro invalidní vozík</li></ul>	Šířka 80 + 80cm
Pohyb po budově - vertikální	<ul style="list-style-type: none"><li>Schodiště</li><li>Osobní výtah</li></ul>	Dvouramenné s podestou
Pohyb po budově – horizontální	<ul style="list-style-type: none"><li>Dveře (s prahy)</li></ul>	
Bezbariérové WC	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>

## Uživatelský popis objektu

### Vstup

Hlavní vstup na severozápadní straně budovy je řešen dvoukřídlymi dveřmi s průchozí šírkou křídla 80 cm se samozavíračem otevírané ven. Ke vstupu je přístup z úrovně parkoviště s použitím elektricky ovládané sklopné plošiny pro imob. osoby na invalidním vozíku, který je ovládaný ostrahou objektu. Přivolání ostrahy je možné prostřednictvím zvonku s interkomem umístěným u příjezdové závory na parkoviště. Mimo uvedenou plošinu je možné použít nájezdovou rampu o délce 30 m, šířka 1,4 m, povrch betonová dlažba, umístěnou podél objektu a navazující na veřejný chodník. Sklon rampy je maximálně 8 stupňů. Před vstupem se nachází schodiště (+ 2 stupně), které je možné překonat prostřednictvím přenosné rampy pro invalidní vozík, kterou přistaví na požádání ostraha objektu. Ostrahu objektu je možné prostřednictvím zvonku s interkomem umístěným u příjezdové závory na parkoviště.

Budova A je bez podsklepení a má 5 NP. K rampě vedoucí k hlavnímu vstupu do budovy navazuje před budovou chodník s dlážděným povrchem, který plynule přechází v mírné svažitosti k pozemní komunikaci oddělené jedním schodem. Chodník dále navazuje vlevo na hlídané parkoviště MZe. Parkoviště je oddělené jedním schodem.

Vstup je monitorován kamerovým systémem. Za vstupem do budovy se nachází pult recepce. Výška horní hrany pultu recepce je ve výšce 110 cm a druhé dvoukřídlé dveře s průchozí šírkou křídla 90 cm se samozavíračem otevírané ven.

## Interiér

1. NP budovy je spojené s dalšími podlažími osobním výtahem a jedním dvouramenným schodištěm s podestou (+20 stupňů, široké 1,5 m). V 1. NP se nachází přístupná toaleta - WC I.

Schodiště není vybaveno schodišťovým výtahem pro invalidy (viz Výtah). Schodiště je ve střední části opatřeno zábradlím.

Vstupy do kanceláří (dveře šířka 80 cm, práh výška 2 cm) jsou rozmístěné podél prostorné spojovací chodby (šířka pro průchod 2 m). Manipulační prostor v interiéru je proto dostatečný.

## Výtah

Osobní výtah (automaticky otevírané dveře šířka 100 cm; kabina šířka 120 cm, hloubka 170 cm) spojuje 1. až 5.NP. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena sklopným sedátkem, madlem ve výšce 90 cm a zrcadlem ve výšce 100 cm. Ovladač na nástupních místech je ve výšce 120 cm. Na ovládacím panelu uvnitř kabiny jsou tlačítka ve výšce od 115 do 125 cm.

## Hygienické zázemí

V budově se nachází bezbariérové WC v 1. NP. Toaleta je uzamykatelná. Vstupní křídlové dveře mají šířku 90 cm s označením WC, s madlem otevírané ven. Vnitřní osvětlení je vždy ovládáno vypínačem. Prostor pro vozík vedle WC mísy. Šířka kabiny 1500 cm. Toaletní mísa je vybavena jedním madlem. Umyvadlo je vybaveno běžnou nástěnnou baterií s pákou.

## Parkování

Na parkovišti před budovou je možný vjezd pouze pro návštěvníky budovy MZe a je označen svislým dopravním značením. Parkoviště má jedno vyhrazené parkovací stání pro invalidy označené vodorovným a svislým dopravním značením. Na trase od vyhrazeného parkovacího stání k hlavnímu vstupu budovy A je oddělené jedním schodem (10 cm).

## Kategorizace přístupnosti

Na základě potřeb klientů s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související kategorizace. Ta slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav však striktně dodržujeme platnou vyhlášku.



Objekt přístupný

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevhodnoujeme jako objekty přístupné.

Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta - WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta - WC II. (viz vysvětlivky níže).

Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



### Objekt částečně přístupný

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.

Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.

Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



### Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

### Doplňující piktogramy



#### Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



#### Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



#### Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších patér možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možností je obejít.



#### Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



#### Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



### Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



### Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



### Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



### Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k mísě z boku (boční přístup k mísě) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na mísě.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



### Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k mísě z boku (boční přístup k mísě) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



### Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.